



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală de servicii interne și achiziții publice

Nr. 682294/21.04.2021

RAPORT

privind rezultatul consultării de piață în vederea realizării achiziției de
„Soluție alimentare curent electric pentru centrala telefonică a MF/ANAF”

1. Informații preliminare

Autoritatea contractantă a publicat pe site-ul propriu www.mfinante.gov.ro, la secțiunea Achiziții publice, anunțul de consultare a pieței nr. 681485/07.04.2021 și în SEAP anunțul de consultare a pieței nr. MC1014520/07.04.2021.

Totodată, au fost transmise e-mailuri către 9 operatori economici de profil.

2. Aspectele supuse consultării:

- ✓ Obținerea informațiilor/recomandărilor cât mai relevante cu privire la potențialele soluții tehnice pentru satisfacerea nevoii autorității contractante pentru completarea caietului de sarcini în vederea inițierii procesului de achiziție;
- ✓ obținerea de informații suplimentare cu privire la prețul estimativ al achiziției. În acest sens se solicită oferte indicative de preț.

3. Participanți la consultare

Până la termenul limită, 15.04.2021, a fost primită o singură propunere din partea operatorului economic Romservice Telecomunicații.

4. Modalitatea de desfășurare a consultării

Având în vedere contextul generat de pandemia Covid19, consultarea s-a realizat exclusiv prin mijloace electronice.

5. Observații / sugestii ale operatorilor economici cu privire la cerințele caietului de sarcini supus consultării

Nr. crt.	Observații / Sugestii operatori economici	Răspuns autoritate contractantă
1.	Soluție tehnica propusa Pentru indeplinirea cerintelor minime propuse se propune urmatoarea solutie: - 2 cabinete rack, 26U, de podea, care vor fi populate cu un UPS de 8kVA sau 10kVA, si cabinete de baterii necesare atingerii a 3 ore de back-up la un consum aproximativ de 5500W; - sursa de alimentare la 48VDC / 62,5A pentru alimentarea centralei telefonice; - rack-ul de echipamente anexe se va alimenta la 220VAC din iesirea secundara a UPS-ului; - Echipamente si accesorii auxiliare: cabluri, sigurante de tip braker, ventilatoare pentru cabinetele rack, comutator, PDU-uri, etc.	Soluția propusă de operatorul economic răspunde cerințelor tehnice și funcționale din Caietul de sarcini. Se analizează posibilitatea achiziției unor soluții alternative mai puțin costisitoare din punct de vedere al costurilor de achiziție și de mentenanță ulterioară.

6. Încadrarea soluțiilor propuse în valoarea estimată a achiziției

Valoarea estimată de către operatorul economic poate varia între **18500 EURO + TVA și 26800 EURO + TVA** în funcție de timpul de back-up solicitat. Valoarea soluției propuse de operatorul economic depășește bugetul alocat de Autoritatea contractantă pentru această achiziție.

7. Concluzii:

Având în vedere că:

- soluția tehnică propusă, bazată pe elementul UPS (220V Ac) + sursă de alimentare de 48V DC răspunde cerințelor tehnice și funcționale prezentate de Autoritatea contractantă în Caietul de sarcini dar depășește din punct de vedere al costurilor de achiziție bugetul alocat,
- în cadrul consultării de piață s-a primit o singură propunere tehnico-financiară
- Autoritatea contractantă analizează posibilitatea implementării unei soluții de tip „stație cu redresoare, baterii de backup și inverter”, soluție mai puțin costisitoare din punct de vedere al costurilor de achiziție și al costurilor ulterioare de mentenanță, prin utilizarea unui număr mult mai mic de consumabile tip baterie,

Autoritatea contractantă va completa Caietul de sarcini cu cerințe tehnice și funcționale suplimentare și va relua consultarea de piață, în dorința de a avea o participare mai largă a operatorilor economici care produc/ comercializează soluții tip „stație de alimentare” conform arhitecturii avute în vedere.

**Direcția generală de servicii interne și
achiziții publice**

**Centrul Național pentru Informații
Financiare**