



Nr. 691093/29.09.2021

**RĂSPUNS**

la solicitările de clarificări primite cu privire din partea unor operatori economici cu privire la anunțul publicat în SEAP cu nr.

**ADV1240317/21.09.2021 referitor la atribuirea contractului de „Servicii de revizie a grupului electrogen ce deservește spațiile tehnice ale Centrului de Date Primar”**

Autoritatea contractantă răspunde după cum urmează:

**Întrebarea nr.1**

*„ Având în vedere că software-ul de diagnoză al motorului grupului electrogen (MTU 16V2000G26F) este deținut doar de producătorul motorului, vă rog să ne spuneți dacă această diagnoză este obligatorie sau poate fi opțională.”*

**Răspuns la întrebarea nr.1**

Conform cerințelor Caietului de sarcini 3.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu  
3.5.3.1. Instalare, punere în funcțiune, testare „Prestatorul va presta următoarele activități, pentru infrastructura de electroalimentare a centrului de date: .... 6) *diagnoză software a motorului grupului electrogen (MTU 16V2000G26F) și a interfeței panou comandă (AC03) cu generare de raport printat*” diagnoza este obligatorie.

Cu stimă,

Director general adjunct,  
Simion ILIE