



Ministerul Finanțelor Publice

Direcția Generală Economică

Nr. 558418/13.07.2018

Str. Apolodor nr. 17
sector 5, București
Tel : +4021 319 97 59, int. 2335
Fax : +4021 316 57 58
e-mail : adrian.radu@mfinante.ro

SCRISOARE DE INTENȚIE

Ministerul Finanțelor Publice (MFP), cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, telefon: 021 319 97 59, fax: 021.316.57.58, intenționează să achiziționeze direct, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, **lucrări de revizie și reparații în punctul termic, stația de hidrofor, stația de ape uzate, stația de incendiu și canalul de distanță** – conform caietului de sarcini/specificațiilor tehnice anexate, cod CPV 45259300-0 și 45232150-8.

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relația cu MFP.
2. Oferta financiară (lei, fără TVA) - defalcată conform tabelului din specificațiile tehnice.
3. Termenul de execuție, care nu trebuie să depășească 60 zile calendaristice de la semnarea contractului / emiterea ordinului de începere a lucrărilor
4. Perioada de garanție a lucrărilor și a echipamentelor, conform celor menționate în specificațiile tehnice.
5. Declarație pe proprie răspundere privind protecția muncii, conform celor menționate în specificațiile tehnice.
6. Perioada de valabilitate a ofertei.
7. Acordul privind constituirea garanției de bună execuție în cuantum de 10 % din valoarea fără TVA a contractului (în cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare), ce se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, fie, în cazul în care ofertantul optează pentru constituirea garanției de bună execuție prin virament bancar, contul deschis de autoritatea contractantă la Trezoreria Municipiului București este RO 06 TREZ 7005005 XXX 000153. Aceasta se va constitui în termen de maxim 5 zile de la data semnării de către ambele părți a contractului de execuție de lucrări. IMM-urile pot face dovada constituirii a 50% din valoarea garanției de bună execuție, conform Legii nr.346/2004, semnând o declarație pe proprie răspundere în acest sens.

Criteriul de atribuire: „Prețul cel mai scăzut”.

Evaluarea ofertelor constă în compararea valorii fiecărei oferte și întocmirea, în ordinea descrescătoare a valorilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare.

Valorile care se vor compara în scopul întocmirii clasamentului sunt valorile ofertate în lei, exclusiv TVA.

Valoarea estimată este de 88.200 lei fără TVA.

În situația în care ofertele nu se încadrează în valoarea estimată, nu respectă cerințele din specificațiile tehnice / scrisoarea de intenție sau nu acceptă constituirea garanției de bună execuție, acestea vor fi considerate inacceptabile.

Sursa de finanțare: fonduri bugetare.

Condiții de plată: Plata se va efectua prin OP în contul deschis la Trezoreria Statului, conform art.6 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Plata facturii fiscale se va face în baza Procesului-verbal de recepție semnat de un reprezentant al prestatorului și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de beneficiar direct, care se va constitui anexă la factură.

Modul de elaborare și de prezentare a ofertei: Propunerea financiară - lei, fără TVA. Propunerea tehnică întocmită astfel încât informațiile prezentate să fie în limba română, complete și să se refere articol cu articol la specificațiile tehnice.

Ofertele împreună cu documentele însoțitoare se vor transmite până la data limită de 28.07.2016, ora 14,00 la Secretariatul Direcției Generale Economice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), Str.Apolodor nr.17, sector 5, mezanin, camera 214 sau la faxul nr. 021.316.57.58 și/sau prin e-mail: adrian.radu@mfinante.ro.

În speranța unei viitoare colaborări, vă mulțumim pentru operativitate.

Cu deosebită considerație,

Director General Ajunct,

† Angelică MĂCĂU



ANEXA

SPECIFICATII TEHNICE

Revizie si reparare instalatii de termoficare din Punctul Termic, Statia de hidrofor, Statia de incendiu si Statia de ape uzate la sediul Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor , nr. 17, sector 5, Bucuresti

	Denumire operatiune	Caracteristici	U/M	Canti-tate
	PUNCTUL TERMIC			
	Revizia metrologica a recipientilor sub presiune:			
1	Vase expansiune, verificare presiune perna aer, etanseitati, etc	V = 5000 litrii, P= 10 bari	buc	2
2	Vas expansiune, verificare presiune perna aer, etanseitati, etc /(grup pompe statie dedurizare)	V= 8 litrii, P= 10 bari	buc	1
3	Supape de siguranta(verificare ISCIR)	diam 2"=6 buc diam 1"= 4 buc	buc	10
	Inlocuirea conductelor si a partilor corodate din instalatie:			
1	Inlocuire tronson conducta corodata din teava otel cu teava otel trasa, toate fittingurile, suportii si izolatiile incluse	teava otel trasa , DN 200 mm, L=5,0m	buc	1
2	Inlocuire tronson conducta corodata, teava otel galvanizat, toate fittingurile, suportii si izolatiile incluse	teava otel galvanizat DN 100 mm, L=3,0m , toate fittingurile, suportii si izolatiile incluse	buc	1
3	Inlocuire tronson conducta corodata, cu teava otel trasa, toate fittingurile, suportii si izolatiile incluse	teava trasa otel DN 150, L= 3m, toate fittingurile, suportii si izolatiile incluse	buc	1
	Revizie la aparatele schimbatoare de caldura si a aparaturii de masura (inclusiv contori de energie termica):			



1	Curatare si probe presiune, schimbatoare typ Danfoss/ 2400 kw/P=16 bari, avizare RADET	Schimbatoare de caldura in placi(XGC-X026-103 placi -3 buc (incalzire) si XGH25(M13)-70 placi- 2 buc(acc)	buc	5
2	Inlocuire placi schimbatoare incalzire	placi schimbatoare incalzire GX026, AISI 316, 0.5mm, tip L1234	buc	(circa) 8
3	Inlocuire garnituri canal A si B schimbatoare incalzire	garnituri canal A si B schimbatoare incalzire GX026, EPDM	buc	(circa) 8
4	Inlocuire garnituri de capat A si B, sch. Incalzire	garnituri de capat A si B, sch. Incalzire GX026, EPDM	buc	(circa) 8
5	Inlocuire placi schimbatoare acc	placi schimbatoare acc Sigma M13, AISI 316, 0.6mm	buc	(circa) 8
6	Inlocuire garnituri schimbatoare acc	garnituri schimbatoare acc M13, NBR	buc	(circa) 8
7	Demontare si curatare filtre schimbatoare de caldura, inclusiv a garniturilor ,filtre typ Y	Dn=100 mm	buc.	10
	Reparare si refacere izolatilor termice (conducte,recipienti,schimbatoare de caldura			
1	Distribuitoare colectare, L=2000mm, Dn=500 mm	a) izolatie vata sticla b) manta tabla galvanizata, g=0,3 mm	mp	4
	Montarea si completarea cu aparate de masura si control (termometre, manometre, circuit primar secundar) atat ia PT cat si in nodurile termice:			
1	inlocuire termometru defect	termometru cu tije, T = 0-120 gr C	buc	1
	Depistarea si inlaturarea infiltratiilor de apa din canalele termice,revizia instalatiilor de apuisment			
1	Inlocuire jgheaburi colectoare ruginite pentru aerisiri si goliri coloane incalzire, inclusiv legatura la sifon pardo-seala	jgheaburi colectoare , 1500x200x200, tabla 1,5 mm	buc	15
2	Curatare si spalare baze colectoare si decolmatare conducte legatura la canalul colector principal	V baza=0,4 m.c./lungime coloane racordare canal colector = 25 ml	buc	8

	STATIE HIDROFOR			
1	Vase expansiune, verificare presiune perna aer, etanseitati, etc	V=12 litrii ,P=10 bar	buc	2
2	Inlocuire coloana apa rece din teava otel ruginita cu conducta PPR verde, D=110 mm	conducta PPR verde, D=110 mm, fibra compozita, Pn 20 bar, cu agrement sanitar,mufe, coturi, teuri, flanse, izolatie si suportii incluse	ml	35
3	Curatat si igienizat rezervor apa potabila	rezervor apa potabila avand o suprafata de 135 mp ,V=75 m.c.	buc	1
4	Lucrari de montare/instalare filtre namol, cu autocuratare, Dn 50, Pn 16, pentru electrovane alimentare bazine apa rece si incendiu, inclusiv racord la canalizare	filtre namol, cu autocuratare, Dn 50, Pn 16	buc	4
5	Demontare si inlocuire vane defecte cu vane cu flanse	vane cu flanse , Dn 100, Pn 10, etansare bronz	buc	5
6	Demontare si evacuare vase expansiune din otel , dezafectate	V= 5000 litrii	buc	4
	STATIE INCENDIU			
1	Vase expansiune, verificare presiune perna aer, etanseitati, etc	V=500 litrii,P=10 bar		
2	Demontare si inlocuire teava neagra ruginita , coturi,teuri, bride si suruburi+refacere izolatii incluse	coloana din teava neagra DN 100	ml	40
3	Demontare si evacuare vase expansiune, din otel , dezafectate	V=2000 litrii	buc	2
	STATIE APE UZATE			
1	Curatare si spalare baze/ rezervor pompe	V= 60 mc	buc	1

2	Confectionare capac (la canalul de ventilatie pompe)	capac din tabla striata de 8 mm, cu balamale, 2x1.5 m si scara metalica de coborare de 4 ml	buc	1
3	Curatare si igienizare canal aerisire pompe statie ape uzate	Dimensiuni canal= 2x1,5 m	buc	1

Nota:

- Ofertele vor fi insotite, obligatoriu, de fisele tehnice ale produselor ;
- Executantul are obligatia sa evacueze si sa transporte toate materialele si molozul rezultat in urma lucrarilor executate, cu mentiunea ca deseurile feroase vor fi valorificate prin societatea de profil cu care MFP are contract incheiat- REMAT.
- Materialele feroase rezultate vor fi transportate la REMAT cu utilajele prestatorului iar factura si avizul de insotire a marfurilor vor vfi emise de M.F.P.
- Lucrarile de revizie/ reparatii si inlocuire la instalatiile,ansamblele si subansamblele ce deservesc P.T., Statia de Hidrofor,Statia de Ape Uzate si Statia de Incendiu se vor efectua astfel incat activitatea institutiilor care functioneaza in Sedii Ministere Latura Nord sa nu fie afectata prin intreruperea alimentarii cu apa potabila si menajera.
- Prin lucrari de demontare , revizie/ reparatii si inlocuire se intelege totalitatea operatiilor necesare a se efectua astfel incat instalatiile asupra carora se efectueaza lucrarile sa functioneze la parametrii normali.
- Pentru o evaluare cat mai exacta a lucrarilor care trebuie executate se recomanda ca ofertantul sa viziteze locatia unde se vor executa lucrarile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
- Operatorii economici trebuie sa isi asume regulile de protectie a muncii , in conformitate cu legislatia in vigoare si sa prezinte in cadrul ofertei tehnice modul de de organizare al activitatii S.S.M. pentru lucrarile care urmeaza a se executa ,precum si masurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale.
- Propunerea tehnica trebuie sa contina atat termenul de garantie acordat pentru echipamente cat si pentru lucrarile executate (care va fi de minimum 24 luni).

	Intocmit: Iorgulescu Gh./ referent	
	Ene Ion / instalator	
	Munteanu C. / instalator	
	Radu N. / instalator	
	Enache N. / instalator	
	28.06.2016	