



Ministerul Finanțelor Publice

Directia Generală Economică

Nr. 600.991/21-082015.

Str. Apolodor nr. 17
sector 5, București
Tel : +4021 319 97 59, int. 2335
Fax : +4021 316 57 58
e-mail : adrian.radu@mfinante.ro

SCRISOARE DE INTENȚIE

Ministerul Finanțelor Publice (MFP), cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, telefon: 021 319 97 59, fax: 021.316.57.58, intenționează să achiziționeze direct, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, **lucrări de revizie și reparații în punctul termic, stația de hidrofor, stația de ape uzate, stația de incendiu și canalul de distanță** – conform caietului de sarcini anexat, cod CPV 45259300-0 și 45232150-8.

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relația cu MFP.
2. Oferta financiară (lei, fără TVA) - defalcată conform caietului de sarcini.
3. Termenul de execuție, care nu trebuie să depășească 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.
4. Perioada de garanție a lucrărilor.
5. Perioada de valabilitate a ofertei.
6. Acordul privind constituirea garanției de bună execuție în cuantum de 10 % din valoarea fără TVA a contractului (în cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare), ce se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, fie, în cazul în care ofertantul optează pentru constituirea garanției de bună execuție prin virament bancar, contul deschis de autoritatea contractantă la Trezoreria Municipiului București este RO 06 TREZ 7005005 XXX 000153. Aceasta se va constitui în termen de maxim 5 zile de la data semnării de către ambele părți a contractului de execuție de lucrări. IMM-urile pot face dovada constituirii a 50% din valoarea garanției de bună execuție, conform Legii nr.346/2004, semnând o declarație pe proprie răspundere în acest sens.

Criteriul de atribuire: „Prețul cel mai scăzut”.

Evaluarea ofertelor constă în compararea valorii fiecărei oferte și întocmirea, în ordinea descrescătoare a valorilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare.

Valorile care se vor compara în scopul întocmirii clasamentului sunt valorile ofertate în lei, exclusiv TVA.

Valoarea estimată este de 241.000 lei fără TVA.

În situația în care ofertele nu se încadrează în valoarea estimată, nu respectă cerințele caietului de sarcini / scrisoarea de intenție sau nu acceptă constituirea garanției de bună execuție, acestea vor fi considerate inacceptabile.

Sursa de finanțare: fonduri bugetare.

Condiții de plată: Plata se va efectua prin OP în contul deschis la Trezoreria Statului, conform art.6 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Plata facturii fiscale se va face în baza Procesului-verbal de recepție semnat de un reprezentant al prestatorului și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de beneficiar direct, care se va constitui anexă la factură.


Modul de elaborare și de prezentare a ofertei: Propunerea financiară - lei, fără TVA. Propunerea tehnică întocmită astfel încât informațiile prezentate să fie în limba română, complete și să se refere articol cu articol la specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

Ofertele împreună cu documentele însoțitoare se vor transmite până la data limită de 08.09.2015, ora 14,00 la Secretariatul Direcției Generale Economice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), Str.Apolodor nr.17, sector 5, mezanin, camera 214 sau la faxul nr. 021.316.57.58 și/sau prin e-mail: adrian.radu@mfinante.ro.

În speranța unei viitoare colaborări, vă mulțumim pentru operativitate.

Cu deosebită considerație,

Director General,
Nadia PIȘĂU



SPECIFICAȚII TEHNICE
LUCRĂRI NECESARE A SE EFECTUA LA PUNCTUL TERMIC
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – str. Apolodor nr.17

PUNCT TERMIC					
<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire operatiune</i>	<i>Caracteristici</i>	<i>U.M</i>	<i>Cantitate</i>	
1	Demontare si inlocuire vane oțel	Dn 250, Pn25, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc.	5	
2	Demontare si inlocuire vane oțel	Dn 200, Pn25, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	1	
3	Demontare si inlocuire vane oțel	Dn 150, Pn25, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	2	
4	Demontare si inlocuire vane oțel	Dn 125, Pn25, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	1	
5	Demontare si inlocuire vane oțel	Dn 100, Pn25, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	2	
6	Demontare si inlocuire vane oțel	Dn 50, Pn25, capete sudabile, obturator sferic	buc	2	
7	Demontare si inlocuire vane fontă	Dn 250, Pn 10, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	6	
8	Demontare si inlocuire vane fontă	Dn 50, Pn 16, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	7	
9	Demontare si inlocuire robinet obturator sferic	Dn 25, Pn25, capete sudabile, obturator sferic	buc	1	
10	Demontare si inlocuire robinet obturator sferic	Dn 32, Pn16	buc	2	
11	Demontat si inlocuit clapetă de sens din fontă	Dn 250, Pn 10	buc	1	
12	Demontat si inlocuit clapetă de sens din fontă	Dn 50, Pn 16	buc	2	
13	Grunduire si vopsirea vanelor inlocuite in PT, in culorile conventionale	Vopsea rosie/albastru	buc	24	
14	Înlocuire țevă trasă din oțel	Țevă trasă, 60*3.2	m	5	
15	Reparare și refacere izolație termică deteriorată	Dn 250	m	10	
16	Reparare și refacere izolație termică deteriorată	Dn 200	m	5	
17	Reparare și refacere izolație termică deteriorată	Dn 65	m	10	
18	Reparare și refacere izolație termică deteriorată	Dn 50	m	10	
19	Demontare si curatare filtre schimbatoare de caldura si apa calda menajera inclusiv a garniturilor	Schimbătoare de căldură în plăci și garnituri	buc	10	
20	Probe de presiune la cele 3 schimbatoare de caldura si 2 ACM	Avizate RADET	buc	5	
STATIE HIDROFOR					
<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire operatiune</i>	<i>Caracteristici</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate</i>	
1	Demontare si inlocuire vane fontă	Dn 200, Pn10, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	2	
2	Demontare si inlocuire vane fontă	Dn 100, Pn10, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	2	
3	Demontare țevă galvanizată cu coturile aferente	Dn 100, 11 coturi, 3	m	24	

	și înlocuire cu PP-R verde, mufe, bride și suduri + refacere izolație	mufe, 6 adaptoare flanșe, 6 flanșe libere, suporti, bride , izolație			
4	Revizie pompe submersibile HEBE	P = 2,2 KW N = 2850 rot/min	buc	2	
5	Decolmatare, spalare, curatare si dezinfectare rezervor apa potabila	V=13,5 mc S=135 mp	buc	1	

STATIE APE UZATE

<i>Nr crt</i>	<i>Denumire operatiune</i>	<i>Caracteristici</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate</i>	
1	Curatare si spalare rezervor beton	V=100 mc	buc	1	

STATIE INCENDIU

<i>Nr. crt</i>	<i>Denumire operatiune</i>	<i>Caracteristici</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate</i>	
1	Demontat si Inlocuit vane fontă	Dn 100,, Pn10, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	4	
2	Demontare și înlocuire țevă neagră, coturi, bride și șuruburi + refacere izolație	Țevă trasă, 114*3.6	m	10	
	Racordarea la generator a pompelor de incendiu				
3	Achiziție și montaj întrerupător	63A/4P	buc	1	
4	Achiziție și montaj cablu	CYY – F 4x25mmp	ml	150	
5	Confecție metalică zincată		kg	100	
6	Integrare întrerupător în sistemul SCADA existent			1	

CANAL DISTANȚĂ TERMIC

<i>Nr. crt</i>	<i>Denumire operatiune</i>	<i>Caracteristici</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate</i>	
1	Demontare si inlocuire vane fontă	Dn 125, Pn10, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc.	8	
2	Demontare si inlocuire vane fontă	Dn 100, Pn10, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	40	
3	Demontare si inlocuire vane fontă	Dn 80, Pn10, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	32	
4	Demontare si inlocuire vane fontă	Dn 65, Pn10, etanșare bronz, tijă neascendentă	buc	4	
5	Demontare si inlocuire robineți golire	Dn 32 , obturator sferic	buc	62	
6	Demontare si inlocuire robineți aerisire	Dn 15, obturator sferic	buc	32	
7	Demontare si inlocuire robineți distribuitoare	Dn 15, obturator sferic	buc	60	
8	Colmatare/curățare distribuitor, cu flanșe, izolație inclusiv suporti	Dn 125, racord Dn 100 +2Dn 80, lungime 3 ml	buc	5	
9	Colmatare/curățare colector, cu flanșe, izolație inclusiv suporti	Dn 125, racord Dn100 +2Dn 80, lungime 4 ml	buc	5	
10	Colmatare/curățare distribuitor, cu flanșe, izolație inclusiv suporti	Dn 100, racord Dn80 + Dn 65, lungime 2,5 ml	buc	10	
11	Colmatare/curățare colector, cu flanșe, izolație inclusiv suporti	Dn 100, racord Dn80 +Dn 65, lungime 3 ml	buc	10	

REFACERE COLOANĂ

<i>Nr. crt</i>	<i>Denumire operatiune</i>	<i>Caracteristici</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate</i>	
----------------	----------------------------	-----------------------	-------------	------------------	--

1	Înlocuit coloană verticală alimentare cu agent termic (tur și retur) – subsol, parter, mezanin, etajul 1 și 2	PPR Ø 40	ml.	30
2	Înlocuit coloană verticală alimentare cu agent termic (tur și retur) - etajul 4 și 3	PPR Ø 32	ml	16
3	Înlocuit coloană verticală alimentare cu agent termic (tur și retur) – etajul 6 și 5	PPR Ø 25	ml	16
4	Înlocuit coloană verticală alimentare cu agent termic (tur și retur) – racord calorifer	PPR Ø 20	ml	80
5	Fitingării aferente:			
	Mufe mixte	Ø 40 FE 1 ¼ FI 1 ¼	buc	2
	Mufe egale	Ø 40	buc	10
	Mufă redusă	Ø 40 Ø 32	buc	2
	Mufe egale	Ø 32	buc	4
	Mufă redusă	Ø 32 Ø 25	buc	2
	Mufe egale	Ø 25	buc	4
	Teu	Ø 40 , 20, 40	buc	10
	Teu	Ø 32, 20, 32	buc	4
	Teu	Ø 25, 20, 25	buc	4
	Mufe mixte	Ø 20 ½ FE/ FI	buc	aferente a 9 radiatoare
	Aerisitor automat coloane	½	buc	2
	Mufe mixte	Ø 25 ½	buc	2
6	Brățări	Ø 40 Ø 32 Ø 25 Ø 20	buc	10 4 4 10
7	Izolare termică , conform ml. pe fiecare secțiune în parte		ml	142
8	Refacere măști rigips (se vor sparge măștile la mezanin, etaj 2, etaj 4, etaj 6 și se vor reface)		mp	15

Evacuarea tuturor deșeurilor feroase rezultate în urma lucrărilor de revizie și reparații se va realiza de către executant, prin încărcarea mașinilor ce aparțin REMAT și înștiințarea beneficiarului (MFP) pentru emiterea avizelor de însoțire și a facturilor.

Lucrările de revizie/ reparații și înlocuire la instalațiile, ansambele și subansamblele ce deservește Punctul Termic, Stația de Hidrofor , Stația de Ape Uzate și Stația de Incendiu se vor efectua astfel încât activitatea instituțiilor care funcționează în Sedii Ministere Latura Nord să nu fie împiedată prin întreruperea alimentării cu apă potabilă și menajeră.

Prin lucrări de demontare, revizie/reparații și înlocuire se înțelege totalitatea operațiilor necesare a se efectua astfel încât instalațiile asupra cărora se efectuează lucrările susmenționate să funcționeze la parametrii normali.

În cazul în care din motive obiective tipul de vane solicitate a fi înlocuite nu mai există pe piață, acestea se vor înlocui cu tipuri similare și implicit se vor înlocui și sferele, flansele și mosele aferente. Nu se acceptă vane tip fluture.

Pentru o evaluare cât mai exactă a lucrărilor care trebuie realizate, se recomandă ca ofertantul să viziteze locația unde se vor executa lucrările înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.