



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală de servicii interne și achiziții publice

Nr. 686325/20.07.2022

## RĂSPUNS CONSOLIDAT

la solicitările de clarificări primite din partea unui operator economic cu privire la documentația de atribuire a contractului ce are ca obiect „Servicii de revizie tehnică și înlocuire încărcător baterie la generatorul de intervenție tip Zenesis din dotarea UIR”  
2022\_A1\_068

Autoritatea contractantă răspunde după cum urmează:

### Întrebarea nr. 1

*Generatorul mai este în garanție?*

### Răspuns la întrebarea nr. 1

Generatorul de intervenție tip Zenesis, model ESE 175 DW, nu mai este în garanție.

### Întrebarea nr. 2

*În afară de piesa specificată în referat defectă, mai este și altceva defect despre care să știți la momentul actual?*

### Răspuns la întrebarea nr. 2

În afară de modulul de încărcare pentru baterii, precizat în Scrisoarea de intenție nr. 686.280 / 19.07.2022, autoritatea contractantă nu are cunoștință să existe și alte piese defecte.

### Întrebarea nr. 3

*Generatorul pornește? Sau și acumulatorii sunt descărcați ținând cont că încărcătorul este defect.*

### Răspuns la întrebarea nr. 3

Generatorul este operațional (pornește). Acesta este dotat cu două baterii noi de 12V, în serie, care sunt temporar încărcate manual, pentru a putea fi operaționale.

### Întrebarea nr. 4

*Generatorul are un acumulator sau 2 acumulatori?, pentru a ști dacă încarcătorul trebuie să fie pe 12 sau 24 V.*

### Răspuns la întrebarea nr. 4

A se vedea răspunsul la întrebarea 3.

Având în vedere conținutul răspunsurilor la solicitările de clarificări, autoritatea contractantă menține termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv 25.07.2022, ora 23:59.

Cu stimă,  
Director general adjunct,  
Simion ILIE