



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală de servicii interne și achiziții publice

Nr. 690091/11.10.2022

## RĂSPUNS CONSOLIDAT

la solicitările de clarificări primite din partea unui operator economic cu privire la documentația de atribuire a contractului de lucrări ce are ca obiect „mochetă cu montaj și lucrări conexe de reparații pardoseli și turnare șapă autonivelantă”  
2022\_A1\_079

Autoritatea contractantă răspunde după cum urmează:

### Întrebarea nr.1

*„Care este graficul de execuție ?”*

#### Răspuns la întrebarea nr.1

Conform capitolului 6. DURATA OPERAȚIUNILOR DE MONTAJ ȘI REPARAȚII PARDOSEALĂ

- a) *„Mocheta se va monta la sediile M.F. din Bdul. Libertatii nr.16 și Bdul. Libertatii nr.14, de la data semnării contractului de către ambele părți contractante până la data de 16.12.2022.”*
- b) *„Furnizarea produselor și executarea lucrărilor conexe se vor executa etapizat, după un plan agreat de ambele părți, cu precădere în zilele de week-end, când accesul în cadrul instituției este redus.”*

Prin urmare planul/graficul de execuție se elaborează după încheierea contractului de furnizare, de comun acord între părțile semnatare.

### Întrebarea nr.2

*„Care este frontul de lucru pus la dispoziție pe zi/etapa/week-end ?”*

#### Răspuns la întrebarea nr.2

În funcție de graficul de execuție, se va stabili frontul de lucru ce se va pune la dispoziție pe zi/etapa/weekend.

### Întrebarea nr.3

*„Se poate livra întreaga cantitate de mocheta în locație ?”*

#### Răspuns la întrebarea nr.3

Nu, având în vedere lipsa spațiului de depozitare.

### Întrebarea nr.4

*„Există spații adecvate pentru depozitarea, derularea rolei de mocheta și debitarea conform măsurătorilor spațiilor ?”*

#### Răspuns la întrebarea nr.4

Da, spațiile se vor stabili în funcție de eșalonarea execuției conform graficului.

#### **Întrebarea nr.5**

*„Ce tip de plintă se solicită ? jgheab, fesonată, altele.”*

#### **Răspuns la întrebarea nr.5**

Conform Cap.10 lit. d) Specificațiilor tehnice *”Operatorii economici interesați au posibilitatea de a vizualiza spațiile și de a efectua măsurători proprii, în vederea estimării cantității de materiale necesare pentru montarea mochetei. În acest sens Autoritatea Contractantă desemnează următoarea persoană pentru a fi contactată: Florea PĂUN, telefon: 021.226.11.51, în intervalul orar: 12:00-14:00. În cazul în care, în urma vizionării amplasamentului, operatorii economici consideră necesare și alte materiale/ operații, aceștia le vor avea în vedere la stabilirea valorii ofertei”.*

In acest sens, în vederea stabilirii tipului de plintă, vă rugăm să vizualizați obiectivul.

#### **Întrebarea nr.6**

*„La punctul 4.1.a se precizează că manipularea mobilierului se face cu personal propriu MF*

*La 4.1.i se precizează că manipularea mobilierului se face cu personalul executantului acolo unde este cazul”*

*La ce se face referire ?”*

#### **Răspuns la întrebarea nr.6**

Punctul 4.1.i se referă strict la mobilierul și alte elemente statice ce nu pot fi deconectate și evacuate din încăpere.

#### **Întrebarea nr.7**

*„Este o condiție obligatorie ca oferta executantului să fie sub valoarea estimării MF ?”*

#### **Răspuns la întrebarea nr.7**

Având în vedere valoarea bugetată a achiziției, ofertele care depășesc valoarea estimată a achiziției vor fi declarate inacceptabile.

#### **Întrebarea nr.8**

*„Se pun la dispoziție planuri cotate ale spațiilor de montaj ?”*

#### **Răspuns la întrebarea nr.8**

A se vedea răspunsul la întrebarea nr.5.

Pentru întocmirea ofertei în concordanță cu situația reală a spațiilor de montaj, recomandăm vizitarea amplasamentului după o programare prealabilă.

#### **Întrebarea nr.9**

*„În scrisoarea de intenție, la valoarea estimată pentru această achiziție, ati trecut:*

*Punctul 3. Turnare șapă autonivelantă, transport, material și manoperă preț estimat lei fara TVA 10.00, cantitate 610 mp = 6.100 lei*

*Vă rugăm să verificați prețul estimat pentru șapa autonivelantă, deoarece:*

*Cea mai ieftină șapă la DEDEMAN , șapă de trafic casnic, CERESIT CN68 , are prețul de 46 lei+ tva, un sac de 25 de kg <https://www.dedeman.ro/ro/sapa-autonivelanta-ceresit-cn-68-interior-25-kg/p/5009284> Pretul/kg = 1.84 lei +tva*

*Conform fișei tehnice, consumul specific este de 1.5 kg/mm, dacă consideram că șapa se va turna în grosimea de 3 mm, rezultă cost șapă/mp = 3 mm x 1.50 kg x 1.84 lei ( preț șapă/kg) = 8.28 lei + tva*

*Înainte de turnarea șapei autonivelante, stratul suport trebuie amorsat.*

*Amorsa recomandată de producător în fișa tehnică a șapei Ceresit CN68 este amorsa Thomsit R777 cu un consum de 300 gr/mp (vezi fișa tehnică).*

*Pretul/galeată de 10 kg de Amorsa Thomsit R777 este 101.78lei +TVA pe magazinul online Mathaus(<https://mathaus.ro/p/amorsa-ceresit-thomsit-r-777-10>), rezulta 1 kg = 10.17 lei*

La un consum de 300 g/mp rezultă cost amorsa pe/mp = 3.05 lei+ tva  
Practic, bugetul de 10 lei +tva pentru șapa autonivelantă nu acoperă nici macar costurile materialelor adică șapa autonivelantă + amorsă  
Calculația de mai sus este făcută pentru o șapa de trafic casnic, așa cum este menționat în fișa tehnică, aceasta nu este recomandată pentru spații publice (spații de birouri) deoarece are rezistentă la compresiune și rezistentă la smulgere redusă.  
Șapa autonivelantă care este recomandată pentru instalare în spații publice (adică spații de birouri, cabinete medicale, hoteluri) trebuie să fie de trafic intens, cu rezistență la compresiune de minim 25N/mm<sup>2</sup> și rezistență la smulgere de minim 2 N/mm<sup>2</sup>.  
Vă rugăm să clarificați acest aspect și să solicitați ofertanților să cuprindă în oferta financiară o șapa recomandată pentru spații publice, cu minimele solicitate mai sus, adică cu rezistența la compresiune de minim 25N/mm<sup>2</sup> și rezistența la smulgere de minim 2 N/mm<sup>2</sup>”

#### **Răspuns la întrebarea nr.9**

Valoarea totală a ofertei trebuie să fie mai mică sau egală cu valoarea totală estimată de autoritatea contractantă.

Oferta detaliată pe categoriile de produse și lucrări solicitate se va realiza cu încadrarea în valoarea totală estimată de autoritatea contractantă.

În ceea ce privește solicitarea ca oferta financiară să cuprindă o șapa recomandată pentru spații publice, vă comunicăm că specificațiile tehnice se referă numai la spații cu destinație de birouri.

#### **Întrebarea nr.10**

„În Anexa nr 1 SPECIFICAȚII TEHNICE, La punctul 4 SPECIFICAȚII TEHNICE, la punctul 4.1 ați solicitat: Specificații tehnice montaj mochetă:

a) Eliberarea spațiilor ocupate de mobilierul de birou și depozitarea acestuia în locurile indicate de achizitor, precum și introducerea înapoi în birouri a mobilierului depozitat, după montarea mochetei- se va realiza cu personalul propriu al Ministerului Finanțelor.  
La punctul i) ați menționat că "Ofertantul trebuie să asigure pentru cei 1660 mp de mochetă, reparații locale strat suport, manipularea mobilierului din spațiile unde se face montajul-acolo unde este cazul".

De asemenea în Formularul Oferta Tehnică, ați trecut la produse solicitate/cerinte minime la punctul 4.9 i) "Ofertantul trebuie să asigure pentru cei 1660 mp de mochetă, reparații locale strat suport manipularea mobilierului din spațiile unde se face montajul-acolo unde este cazul".

Vă rugăm să clarificați dacă manipularea mobilierului va fi făcută de personalul propriu al Ministerului Finanțelor sau de către Ofertant”

#### **Răspuns la întrebarea nr.10**

A se vedea răspunsul la întrebarea nr.6.

#### **Întrebarea nr.11**

„La punctul 6. din Specificații tehnice, Durata operațiunilor de montaj și reparații pardoseala ați precizat la punctul B) "Furnizarea produselor și executarea lucrărilor conexe se vor executa etapizat, după un plan acordat de ambele părți, cu precădere în zilele de weekend, când accesul în cadrul instituției este redus"

Vă rugăm să aveți în vedere că, conform Codului Muncii, în cazul în care salariații lucrează sâmbătă și duminică, aceștia vor beneficia de un spor la salariu.”

#### **Răspuns la întrebarea nr.11**

Valoarea estimată stabilită de autoritatea contractantă cuprinde toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea contractului în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

Având în vedere conținutul răspunsurilor la solicitările de clarificări, pentru a da posibilitatea potențialilor ofertanți să viziteze amplasamentul, autoritatea contractantă prelungește termenul limită de transmitere al ofertelor până la data de 17.10.2022.

Cu stimă,

p. Director general,  
Director general adjunct,  
Simion ILIE