



Nr. 681.214/25.05.2022

## RĂSPUNS CONSOLIDAT

la solicitările de clarificări primite din partea unui operatori economic cu privire la scrisoarea de intenție nr. 681.010/19.05.2023 și anunț ADV1365218/19.05.2023 pentru achiziția de „UPS-uri”  
2023\_A1\_049

Autoritatea contractantă răspunde după cum urmează:

### Întrebarea nr. 1

*„Am încercat să trimitem o ofertă privind anunțul dumneavoastră ADV1365218, dar nu există soluție tehnică în care să aveți acumulatorii interni. Se poate face doar dacă acceptați UPS-ul să fie separat iar acumulatorii montați separat într-un cabinet separat. Întrebarea este dacă putem oferta această variantă, având în vedere repostarea anunțului deducem că nici alți furnizori nu au avut soluție tehnică pentru varianta actuală de cerință.”*

### Răspuns la întrebarea nr. 1

Autoritatea contractantă păstrează cerințele tehnice minime și obligatorii, respectiv:

#### UPS tip 1:

*” ... acumulatorii staționari integrați în carcasa UPS-ului...”*

*” acumulatori staționari incluși și integrați în carcasa UPS-ului: industriali; închiși; fără mentenanță; de tip VRLA-AGM;”*

#### UPS tip 2:

*” ... acumulatorii staționari integrați în carcasa UPS-ului...”*

*” acumulatori staționari incluși și integrați în carcasa UPS-ului: industriali; închiși; fără mentenanță; de tip VRLA-AGM;”*

În ceea ce privește afirmația *„nu există soluție tehnică în care să aveți acumulatorii interni”*, autoritatea contractantă a identificat mai mulți producători în piața de profil care îndeplinesc cerințele tehnice solicitate și care comercializează astfel de produse.

În ceea ce privește afirmația *„având în vedere repostarea anunțului deducem că nici alți furnizori nu au avut soluție tehnică pentru varianta actuală de cerință”*,

autoritatea contractantă face precizarea că anunțul a fost revizuit ca urmare a publicării unui răspuns consolidat la solicitarea unei clarificări din partea unui operator economic.

Având în vedere conținutul răspunsului la solicitarea de clarificări, autoritatea contractantă menține termenul limită de depunere oferte.

Cu stimă,

Director general  
Cornelia NAGY