

SPECIFICAȚII TEHNICE

Servicii de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale și coșerit aferente sediului Ministerului Finanțelor, situat în b-dul Mircea Vodă, nr. 44, tronson II, București

Instalația de utilizare a gazelor naturale și centralele termice sunt instalate la subsolul din sediul Ministerului Finanțelor, situat în b-dul Mircea Vodă, nr. 44, tronson II, București.

Instalația de gaze:

- este dimensionată pentru alimentarea cu gaze naturale a tuturor consumatorilor existenți, respectiv, a doi consumatori centrale de încălzire având fiecare un consum de 24,20 mc/h;

- are traseul rectiliniu, care urmează pereții și stâlpii clădirii. La trecerea prin pereți, conductele sunt montate în tuburi de protecție care depășesc fața inițială a pereților cu 10 mm și sunt fixate cu mortar var și ciment conform normativului N.T.P.E.E. - 2018;

- fixarea conductelor este aparentă pe pereți și este făcută cu brățări;
- îmbinarea conductelor este realizată prin înfiletare sau sudare.

Centrale termice:

- 2 cazane BONGIOVANNI, cu 2 puncte de ardere, putere foc/cazan de 262,0 - 157,2 KW, putere utilă nominală de 236,0 - 144,6 KW.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial nr. 969/28.12.2015, sarcina întreținerii, exploatarii și reparării instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.

În conformitate cu prevederile art.3, alin (2), lit.a) din Ordinul anterior menționat, verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează periodic, la maxim 2 ani.

Prestarea serviciilor de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale și coșerit aferente sediului Ministerului Finanțelor situat b-dul Mircea Vodă, nr. 44, tronson II, București, vor fi realizate de un operator economic autorizat de către ANRE pentru verificarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip EDIB.

Prestatorul are obligația să efectueze verificarea tehnică a instalației de alimentare cu gaze naturale și coșerit, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.179/16.12.2015.

Toate serviciile ce fac obiectul acestei achiziții se vor presta într-un termen de 15 zile de la transmiterea comenzi ferme din partea Ministerului Finanțelor.

După efectuarea verificării tehnice a instalației de gaze naturale, prestatorul are obligația să înscrie, corect și complet, datele în Fișa de evidență; aceasta se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prestatorul are obligația de asigura piesele necesare precum și montarea acestora. Pentru piese montate prestatorul va prezenta o garanție de minimum 6 luni. Prețul pieselor nu poate fi mai mare de 10 % decât cel practicat de importatorul/furnizorul de la care au fost achiziționate de către prestator. Prestatorul va furniza și o dovardă în acest sens.

Recepția serviciilor de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale și de coșerit se va efectua în baza unui proces verbal de recepție, semnat de reprezentanții ambelor părți.

Personalul tehnic care execută serviciile de verificare a instalației de utilizare a gazelor naturale, trebuie să fie autorizat în domeniul gazelor naturale și să dețină experiență minimum 1 an.

Prestatorul va emite factură în sistemul Ro-eFactura pentru serviciile prestate. Factura va avea menționat numărul comenzi ferme. Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, acceptat, după prestare. Plata se va efectua în lei, în contul prestatorului, în baza facturii fiscale emise în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022, însotită de procesul-verbal de recepție și de certificatul/certificatele de garanție.

Expert superior
Ioana Văduva-Sima

