



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală de servicii interne și achiziții publice

Nr. 682815/17.06.2024

RĂSPUNS CONSOLIDAT ȘI ERATĂ

la solicitările de clarificări primite din partea unor operatori economici cu privire la crisoarea de intenție nr. 682.543/11.06.2024 și anunțul ADV1431219 pentru achiziția de servicii de întreținere, revizie, reparare și/sau îmbunătățire a echipamentelor de: avertizare efracție, avertizare incendiu - desfumare, supraveghere video - TVCI, telefonie, rețele de transmisie date - voce și acces în incintă, pentru UIR 2024_A1_068

Autoritatea contractantă răspunde după cum urmează:

Întrebarea nr.1

„Vă rugăm să ne comunicați denumirea și adresa obiectivului unde trebuiesc prestate serviciile”

Răspuns la întrebarea nr.1

”Locul prestării serviciilor este Unitatea de Imprimare Rapidă Râmnicul Vâlcea din str. Stolniceni, nr. 49.”

Întrebarea nr.2

„Vă rugăm să ne spuneți dacă se poate vizita locația, pentru o evaluare a sistemelor, vechime, grad de funcționare, etc. în cazul în care se poate, vă rog să ne dați o persoană de contact, eventual responsabilul de contract, care să cunoască detalii, inclusiv tehnice, despre sisteme.”

Răspuns la întrebarea nr.2

”Da, se poate vizita locația, în urma unei solicitări scrise transmise pe e-mail către persoana de contact:

Persoana de contact.

Gidea Liviu Florin,

liviu.gidea.vl@mfinante.gov.ro,

tel. 0740 954 457 ”

Întrebarea nr.3

„Pentru sistemul de alarmare în caz de incendiu, situația trebuie, din punctul nostru de vedere, tratată separat, având în vedere responsabilitatea crescută și în consecință, am avea nevoie să știm dacă aveți toate autorizațiile necesare funcționării, ultimele 2 Note de control de la ISU Vâlcea, etc.”

Răspuns la întrebarea nr.3

”Având în vedere valorile și cantitățile scăzute ale acordului-cadru, se vor oferta toate serviciile solicitate, pentru îndeplinirea cerințelor ofertanții putându-se asocia sau subcontracta o parte din servicii.

În ceea ce privește sistemul de alarmare în caz de incendiu, Unitatea de Imprimare Rapidă Râmnicul Vâlcea are aviz ISU.”

Pentru a da posibilitatea operatorilor economici să viziteze locația, se impune prelungirea termenului de depunere oferte cu 3 zile lucrătoare, respectiv până la data de 20.06.2024

Prin urmare se modifică următorul text din Scrisoarea de intenție nr. 682.543/11.06.2024:

Din:

„ Ofertele pot fi transmise prin email până la data de 18.06.2024”

În:

„ Ofertele pot fi transmise prin email până la data de 21.06.2024”

Cu stimă,
Director general,
Cornelia NAGY