



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală de servicii interne și achiziții publice

Nr. 686.105 /26.09.2023

## RĂSPUNS CONSOLIDAT

la solicitările de clarificări primite din partea unor operatori economici cu privire la scrisoarea de intenție nr. 685.974 /21.09.2023 și anunțul ADV1385705 pentru achiziția de „acumulatori staționari pentru UPS-uri”  
2023\_A1\_084

Autoritatea contractantă răspunde după cum urmează:

### Întrebarea nr.1

*„Acumulatorii staționari de capacități mari nu sunt produse cu vânzare uzuală, în consecință nu este posibil să se afle pe stocul unui furnizor într-o cantitate atât de mare precum cea solicitată prin anunț. Mai mult, ei nu se află în multe cazuri nici pe stocul producătorului, fiind fabricați pe bază de comandă fermă. De aceea, termenul de livrare solicitat de dumneavoastră de doar 5 zile, din care, de fapt, vă mai alocați 2 zile pentru recepții, este unul imposibil de respectat, decât dacă, printr-un concurs fericit de împrejurări, un furnizor are deja pe stoc cantitatea necesară.*

*În vederea creării unor condiții juste, reale pentru derularea contractului pe care intenționați să îl încheiați, vă solicităm să acceptați o perioadă de livrare rezonabilă, de minim 30 de zile, care să poată fi respectată.”*

### Răspuns la întrebarea nr.1

Autoritatea contractantă a luat în considerare solicitarea operatorului economic, dar având în vedere importanța centrului de date al Ministerului Finanțelor (CDS) și a activităților de importanță strategică pe care acesta le desfășoară și urgența achiziționării acumulatorilor staționari, cerința din Caietul de sarcini de la cap. 3.4.1 Produse solicitate se va citi: Data de livrare solicitată\*\* 20 zile.

### Întrebarea nr.2

*„Vă rugăm să acceptați și varianta dimensională 340x173x220mm.*

*Totodată vă rugăm să ne transmiteți și Acordul de confidențialitate pe care să îl semnăm în vederea vizitării locației și analizării condițiilor tehnico-dimensionale ce trebuie îndeplinite pentru o funcționare corectă și performantă.”*

### Răspuns la întrebarea nr.2

Având în vedere importanța centrului de date al Ministerului Finanțelor (CDS) și a activităților de importanță strategică pe care acesta le desfășoară, se solicită produse cât mai fiabile, de cea mai bună calitate, cu o durată de viață mare, inclusiv prestarea de servicii asociate de calitate pentru aceste produse. Toate cerințele Caietului de sarcini sunt minimale. Cerințele tehnice minimale incluse în Caietul de sarcini acoperă necesitățile Achizitorului, inclusiv din punctul de vedere al condiționării

*tehnico-dimensionale* necesar instalării acumulatorilor staționari în cabinetele UPS, pentru o *funcționare corectă și sigură*. Achizitorul dorește ca noii acumulatori staționari să fie instalați în actualele cabinete UPS.

AC a luat la cunoștință solicitarea Operatorului economic, însă menține neschimbată cerința tehnică minimală.

AC va anexa prezentului Răspuns consolidat Acordul de confidențialitate.

### Întrebarea nr.3

*„Având în vedere că furnizorul va asigura și elementele de interconectare (între acumulatori, între șiruri, șuruburi, etc), vă rugăm să permiteți și varianta de borne cu filet M6. Chiar și dacă s-ar folosi conectori veche (ceea ce nu este cazul) un papuc cu gaura M8 (cum ar fi cei existenți) ar încăpea pe un șurub de tip M6.”*

### Răspuns la întrebarea nr.3

Având în vedere importanța centrului de date al Ministerului Finanțelor (CDS) și a activităților de importanță strategică pe care acesta le desfășoară, se solicită produse cât mai fiabile, de cea mai bună calitate, cu o durată de viață mare, inclusiv prestarea de servicii asociate de calitate pentru aceste produse. Toate cerințele Caietului de sarcini sunt minimale. Cerințele tehnice minimale incluse în Caietul de sarcini acoperă necesitățile Achizitorului, inclusiv din punctul de vedere al interconectării. Solicitarea Operatorului economic referitoare la specificația tehnică este inferioară solicitării Achizitorului.

AC a luat la cunoștință solicitarea Operatorului economic, însă menține neschimbată cerința tehnică minimală.

### Întrebarea nr.4

*„Având în vedere necesitatea derulării procedurii de acceptare pentru vizita în amplasament și având în vedere că în urma vizitei pot apărea detalii care necesită negocieri suplimentare cu producătorii de Baterii precum și o evaluare cât mai corectă a necesarului de lucrări vă rugăm să acceptați amânarea termenului pentru depunerea ofertei până în data de 2 Oct 2023.”*

### Răspuns la întrebarea nr.4

Cerințele tehnice minimale incluse în Caietul de sarcini, precum și termenele prevăzute pentru derularea achiziției și a contractului acoperă necesitățile Achizitorului, inclusiv din punct de vedere al necesității achiziționării urgente de acumulatori staționari. Achizitorul nu dorește achiziționarea unor acumulatori staționari într-un timp îndelungat.

AC a luat la cunoștință solicitarea Operatorului economic, însă menține neschimbat termenul de depunere a ofertei.

În vederea efectuării vizitei pe amplasament, operatorii economici vor semna un Acord de confidențialitate anexat prezentului răspuns consolidat și vor lua legătura cu reprezentantul AC, respectiv: **persoana de contact din CDS - Brașov este dl. Dan CHIRILAS, șef serviciu, telefon: 0744.103.377, email: dan.chirilas@mfinante.gov.ro**

## Întrebarea nr.5

*„ Vă rugăm să acceptați un termen de livrare de maximum 30 zile de la data comenzii - termen care include aprovizionarea și instalarea bateriilor precum și efectuarea tuturor testelor și verificărilor solicitate, colectarea deșeurilor de Acumulatori și transportul lor în vederea eliminării / reciclării.”*

## Răspuns la întrebarea nr.5

A se vedea răspunsul de la întrebarea nr.1.

## Întrebarea nr.6

*„Pentru colectarea deșeurilor de Acumulatori în vederea eliminării / reciclării vă rugăm să ne transmiteți numele persoanei, din partea beneficiarului, care se ocupă de întocmirea documentelor de aprobare a transportului de deșeuri periculoase - Anexa 1. În cazul în care oferta noastră este aleasă ca fiind câștigătoare va întocmi aceste documente cu ajutorul informațiilor furnizate de reprezentantul desemnat de beneficiar. Întocmirea acestor documente se derulează pe parcursul a mai multor zile, fapt care susține cererea noastră de reevaluare a termenului de derulare a contractului - maxim 30 zile de la data comenzii”*

## Răspuns la întrebarea nr.6

Conform cerințelor Caietului de sarcini, preluarea spre reciclare a tuturor acumulatorilor staționari uzați (ACD ST800) înlocuiți va fi efectuată pe bază de proces verbal de predare primire (PV preluare acumulatori uzați), semnat de către personalul desemnat de către MF și Operatorul economic.

Numele reprezentantului achizitorului și datele de contract ale acestuia vor fi comunicate operatorului economic câștigător în timp util.

Se are în vedere ca demontarea și preluarea acumulatorilor uzați să se efectueze odată cu livrarea și montarea produselor noi. AC nu dispune de spațiu adecvat pentru păstrarea deșeurilor periculoase până la o eventuală preluare ulterioară a acestora și ca urmare AC însă menține neschimbată cerința.

Pentru termenul de derulare a contractului a se vedea răspunsul de la întrebarea nr.1.

## Întrebarea nr.7

*„Analizând caietul de sarcini, activitățile solicitate sunt mai mult de verificare și service UPS, ca și cerințe, cu toate că valoarea bateriilor este cea care dă achiziția.*

*Dacă doriți concurență , lăsați achiziția de baterii nealterată de activitatea de service UPS pe care cu siguranță o aveți contractată și se poate colabora la montaj cu firma respectivă.*

*De asemenea , bugetul enunțat la modelul de Baterii cu datele tehnice cerute este unul neacoperitor.”*

## Răspuns la întrebarea nr.7

Cerințele tehnice minimale incluse în Caietul de sarcini, operațiunile cu titlu accesoriu (cap. 3.5.3) și termenele prevăzute pentru derularea achiziției și a contractului acoperă necesitățile Achizitorului, inclusiv din punct de vedere al

necesității achiziționării urgente de acumulatori staționari. Achizitorul nu dorește achiziționarea doar a unor acumulatori staționari ci și punerea în funcțiune a acestora și verificarea funcționării corecte a acumulatorilor livrați și verificarea stării de funcționare a UPS-urilor dotate cu noi acumulatori. În concluzie, principala activitate este înlocuirea acumulatorilor uzați, precum și asigurarea funcționării corecte și sigure a acestora și a UPS-urilor din centrul de date.

AC a luat la cunoștință solicitarea Operatorului economic, însă menține neschimbat Caietul de sarcini.

## Întrebarea nr.8

„Dacă se poate să obținem mai multe informații despre acumulatori ,din fișă nu reiese exact tipul si capacitatea acumulatorului pe care doriți să înlocuiți.

O poza cu un acumulator ar fi cel mai de folos în cazul de față ,cu latura unde sunt notate parametri și tipul de acumulator.”

## Răspuns la întrebarea nr.8

A se vedea cerințele minime din caietul de sarcini pag. 4 cap. 3.4.1 Produse solicitate

### 3.4. Produse solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

#### 3.4.1. Produse solicitate

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare *	Data de livrare solicitată **	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/ termen de valabilitate
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
320	buc.	la sediul Achizitorului din Brașov	5 zile	<i>Parametrii tehnici și funcționali:</i> - conform tabelului de mai jos (acumulator staționar).	60 luni	60 luni

Acumulator staționar	
Tip constructiv	Valve-Regulated Lead-Acid Battery Absorbent Glass Mat (VRLA AGM);
Tensiune nominală	12V;
Capacitate nominală acumulator (C20)	≥ 111 Ah;
Capacitate minimă acumulator	- C20: ≥ 111 Ah - C10: ≥ 100 Ah;
Influența temperaturii asupra capacității acumulatorilor	- la 40°C: ≥ 103%; - la 25°C: ≥ 100%; - la 0°C: ≥ 86%;
Curent minim de descărcare până la 1,60V/celula la autonomie de 10 minute	≥ 442 W/Celula;
Curent de scurtcircuit la 1,60V/celula	2,5 kA;
Certificări	- IEC 896-2; - BS 6290-4;
Durata preconizată de viață (EUROBAT)	≥ 10-12 ani la 20 grade Celsius;
Dimensiuni maxime cu o toleranță de ± 2 mm (Lu x La x In)	(330 x 173 x 212) mm;
Tip borne	M8 cu filet intern;
Masă minimă cu o toleranță de ± 3,5%	≥ 31,5 Kg;
Accesorii incluse	livrarea elementelor de interconectare din cupru și toate celelalte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune (cabluri de legătură între șirurile de acumulatori etc.);

Pagina 4 din 16

Având în vedere conținutul răspunsurilor la solicitările de clarificări, autoritatea contractantă menține termenul limită de depunere oferte.

Cu stimă,

Director general,  
Cornelia NAGY